

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Artikelbezeichnung: Terranova Europa (WPC Terrassendiele)
Abmessungen: 20 x 127 x 4877 [mm]
Oberfläche: unprofiliert, Holzmaserungsstrukturnachbildung
Farbe: braun oder grau (PM: hellbraun)
Hersteller: FIBERON; LLC 181 Randm Dr;
New London NC 281287; United States
Lieferer: Handelsonderneming Felix Clercx;
Maisdijk 5 Postbus 56; 5700 AB Helmond - NL

Auftraggeber: Handelsonderneming Felix Clercx
Maisdijk 5
Postbus 56
NL-5700 AB Helmond

Zeugnisnummer: 61541301.001

Prüfdatum: 11.04.2013

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 10/2010)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Herstellung des Prüfbelages mit vorgegebener Fugenbreite: 5 mm

1. Prüfrichtung: Diele längs
2. Prüfrichtung: Diele quer

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:
1. Prüfrichtung: **21,9°**
2. Prüfrichtung: **25,0°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R11**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 02.05.2013
Schu

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212



PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**
Artikelbezeichnung: Terranova Xtreme (WPC Terrassendiele)
Abmessungen: 20 x 127 x 4877 [mm]
Oberfläche: unprofiliert, Holzmaserungsstrukturnachbildung,
mattglänzend
Farbe: Multi-Braun oder Grau (PM: dunkelbraun)
Hersteller: FIBERON; LLC 181 Randm Dr;
New London NC 281287; United States
Lieferer: Handelsonderneming Felix Clercx;
Maisdijk 5 Postbus 56; 5700 AB Helmond - NL

Auftraggeber: Handelsonderneming Felix Clercx
Maisdijk 5
Postbus 56
NL-5700 AB Helmond

Zeugnisnummer: 61541302.001

Prüfdatum: 11.04.2013

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 10/2010)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Herstellung des Prübelages mit vorgegebener Fugenbreite: 5 mm
1. Prüfrichtung: Diele längs
2. Prüfrichtung: Diele quer

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:
1. Prüfrichtung: **13,6°**
2. Prüfrichtung: **15,3°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 02.05.2013
Schu

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

